

Бизнес центр «Оптима»

Пожарные шкафы

1 этаж главный холл




Комплектность :полная

1 этаж главный холл



Комплектность :полная

2 этаж главного холла (1)



Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

2 этаж главного холла (2)



Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

2 этаж главного холла (3)




Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

2 этаж главного холла (4)



Комплектность :полная

3 этаж главного холла (1)



Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 2 шт,
конуса 2 шт.

3 этаж главного холла (2)



Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

3 этаж главного холла (3)



Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

4 этаж главного холла (1)



Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

4 этаж главного холла (2)




Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

4 этаж главного холла (3)



Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

5 этаж главного холла (1)



Комплектность : не хватает
пожарного конуса в кол-ве 2шт.

5 этаж главного холла (2)



Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 2 шт, вентель 1шт.

5 этаж главного холла (3)



Комплектность : не хватает
пожарного конуса в кол-ве 2шт.

2 этаж под нотариусом(1)



Комплектность :полная

2 этаж под нотариусом(2)



Комплектность :полная

2 этаж под нотариусом(3)



Комплектность :полная

4 этаж под нотариусом(1)




Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

4 этаж под нотариусом(2)



Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

4 этаж под нотариусом(3)



Комплектность : не хватает пожарного шланга в кол-ве 1 шт, конуса 1 шт.
Дефект: Набухший пол, дверь не открывается

5 этаж у нотариуса(1)




Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

5 этаж у нотариуса(2)



Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

5 этаж у нотариуса(3)



Комплектность : не хватает
пожарного шланга в кол-ве 1 шт,
конуса 1 шт.

Количество

Не хватает общее кол-во:

Шлангов	16
Конусов	24
Вентелей	2