

**«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
СОЕДИНЕНИЯ (ВОИНСКОЙ ЧАСТИ)»**





УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

2

1. Задачи и организация деятельности пожарной охраны Вооруженных Сил РФ.
2. Организация пожарной профилактики на территории и объектах соединения (воинской части).
3. План противопожарной охраны соединения (воинской части).



ЛИТЕРАТУРА:

3

ОСНОВНАЯ:

1. Учебник. «Организация материально-технического обеспечения повседневной деятельности войск (сил)», часть 2 «Основы организации и ведения войскового хозяйства». – СПб.: ВАТТ, 2012, инв. № 02101, глава 9.
2. Учебное пособие. «Управление повседневной деятельностью» Часть 1. – СПб.: ВАТТ, 2009. инв. № 02054, раздел 2, глава 10, стр. 107-117.

дополнительная:

1. Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3. Устав Внутренней службы ВС РФ, 2007 г., ст. ст. 102, 174, 213, 384, 400, приложение № 16.
4. Приказ МО РФ от 13.08.2012г. № 2300 «Об утверждении положения о пожарной охране в ВС РФ»
5. Приказ МО РФ от 05.10.1995г. № 322 «Об организации противопожарной защиты и местной обороны в ВС РФ», № 30257, с. 5-132.
6. Приказ МО от 03.06.2014г. № 333 «Об утверждении Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в ВС РФ», инв. № 31514, п. 9,10, приложение № 3,6;



ЛИТЕРАТУРА:

4

дополнительная:

Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), введенные приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313;

Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)»;

Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)»;

«СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173;

«СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175;

«СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179.



Причины возникновения пожаров

- - неосторожное обращение с огнем – 48,3%;
- - электрооборудование и бытовые приборы – 22,2%;
- - печное отопление – 11,2%;
- - шалость детей с огнем – 4,6%;
- - поджоги – 2,9%;
- - электрогазосварочные и огневые работы – 1,8%;
- - не установленные причины – 1,3%;
- - технологические – 0,7%.



. Основными задачами пожарной охраны Вооруженных Сил РФ являются:

6

- организация и осуществление профилактики пожаров в Вооруженных Силах;
- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
- организация и планирование развития системы обеспечения пожарной безопасности в Вооруженных Силах;
- организация и осуществление в Вооруженных Силах мероприятий по поддержанию в постоянной готовности подразделений пожарной охраны;
- организация и осуществление контроля (надзора) на подведомственных объектах за соблюдением требований пожарной безопасности;
- осуществление методического руководства по вопросам обучения военнослужащих и лиц гражданского персонала мерам пожарной безопасности, действиям при возникновении пожаров.



Выполнение этих задач возлагается:

- в Министерстве обороны: на отдел пожарной безопасности Штаба материально-технического обеспечения Министерства обороны;
- в военных округах: на службы пожарно-спасательные и местной обороны Штабов материально-технического обеспечения военных округов, инспекции пожарного надзора военных округов (районов);
- в гарнизонах, соединениях (воинских частях): на начальников противопожарных служб.

Для осуществления ведомственного пожарного надзора определяется район обслуживания инспекции пожарного надзора, который устанавливается приказом командующего войсками военного округа и определяет границы на территории округа, в пределах которых инспектора пожарного надзора проводят проверки соблюдения требований пожарной безопасности на подведомственных объектах.

Приказом командира воинской части (организации) определяется район (границы) обслуживания пожарной командой.



Деятельность пожарной охраны в Вооруженных Силах организуют:

- в Министерстве обороны - заместитель Министра обороны Российской Федерации, отвечающий за материально-техническое обеспечение войск (сил), через Штаб материально-технического обеспечения Министерства обороны;
- в военных округах - заместители командующих военных округов по материально-техническому обеспечению через соответствующие Штабы материально-технического обеспечения;
- в соединениях (воинских частях), организациях Вооруженных Сил и гарнизонах - командиры соединений (воинских частей), организаций и начальники гарнизонов через начальников противопожарных служб (пожарные команды).



противопожарная служба соединения (воинской части) осуществляется:

- военными командами противопожарной защиты и спасательных работ (ВК ППЗ и СР);
- штатными пожарными командами (не менее 12 чел.), расчетами (не менее 4 чел.), и надзорами ;
- нештатными пожарными командами (при расположении в районе выезда штатных ВК ППЗ и СР 5-10 чел., при расположении вне района выезда штатных ВК ППЗ и СР 15 чел.);
- добровольной пожарной охраной.



В состав пожарного наряда входят:

- начальник наряда;
- водитель (моторист) пожарного автомобиля (мотопомпы);
- постовые по количеству пожарных постов;

На пожарный наряд возлагаются:

- несение пожарно-постовой службы согласно табелю постам;
- контроль за выполнением правил пожарной безопасности во всех подразделениях и на территории воинской части;
- осмотр пожароопасных помещений перед закрытием;
- надзор за исправным состоянием приборов и средств пожаротушения на объектах;
- тушение пожаров;



Пожарные посты выставляются для выполнения следующих задач:

- предупреждения возникновения пожаров;
- надзора за исправностью и готовностью к действию средств пожаротушения, пожарного оборудования, инструмента и источников пожарного водоснабжения (гидрантов, водоемов, внутренних пожарных кранов), подъездов и подходов к ним;
- своевременного вызова команды в случае возникновения пожара на посту или вблизи него;
- для ликвидации загорания пожаров на посту имеющимися средствами (огнетушителями, песком и др.). В военных городках, расположенных в лесной зоне или имеющих преимущественно деревянные здания, а также в городках воинских частей, где отсутствует электрическая пожарная сигнализация и слабо развита телефонная связь, посты должны выставляться на наблюдательных вышках для обнаружения пожаров и сообщения о них в команду. Количество пожарных постов, порядок охраны и расположение постов определяются табелем постам.

ПОЖАРНЫЕ РАСЧЕТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

1. В цехах, мастерских, сооружениях, хранилищах, на пунктах работ с имуществом и боевой техникой назначаются пожарные расчеты из постоянно или временно работающего там личного состава.

Перед началом работ старшие расчетов (руководители работ) определяют обязанности лиц, назначенных в расчеты, по предупреждению и тушению пожаров, занося их фамилии на доски установленной формы. На пожарные расчеты возлагается контроль за выполнением в местах производства работ мер пожарной безопасности, сообщение о пожаре, тушение пожаров и эвакуация имущества (техники).

2. В подразделениях боевой расчет на случай пожара ежедневно производится (уточняется) старшиной роты по окончании вечерней поверки.



Проверка противопожарного состояния зданий и сооружений производится, как правило, в следующие сроки:

- складских помещений, хранилищ, площадок открытого хранения, цехов, мастерских, пунктах работ с техникой и имуществом, ангаров, гаражей, парков и других пожароопасных объектов – ежедневно во время работы и перед закрытием после окончания в них работ;

- казарм, общежитии, штабов, клубов, столовых, банно-прачечных помещений, котельных, медицинских пунктов, спортивных залов, учебных корпусов, магазинов, библиотек – не реже одного раза в неделю.

Кроме этого планом работы должны предусматриваться целевые проверки:

- установок отопления, печей, дымоходов – перед началом и после окончания отопительного сезона, а также после очистки дымоходов от сажи, ремонта, но не реже одного раза в месяц;**
- электрооборудования – один раз в квартал (в клубах – не реже одного раза в месяц);**
- подвалов и чердаков зданий – один раз месяц;**
- пожарных водоемов, гидрантов, кранов с забором и пуском воды – в весенний и осенний период.**



2. Организация пожарной профилактики на территории и объектах воинской части.

Пожарная профилактика – это комплекс организационных, строительско-технических и эксплуатационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также на создание условий для успешного тушения пожара.



На нее возлагаются следующие задачи:

- устранение условий и причин, которые могут привести к возникновению пожара;**
- обеспечение эвакуации личного состава, боевой техники и военного имущества в случае возникновения пожара;**
- создание условий, обеспечивающих ограничение распространения огня в зданиях и сооружениях;**
- обеспечение подготовки наиболее эффективных средств тушения и условий, способствующих быстрой ликвидации пожаров и взрывов.**



Организационные пожарно-профилактические мероприятия
включают:

- разработку плана противопожарной охраны воинской части и его практическое выполнение;
- назначение ответственных лиц за пожарную безопасность в пунктах работ, хранилищах боевой техники и военного имущества, в зданиях и помещениях;
- организацию пожарных команд, добровольных пожарных дружин и пожарных расчетов из личного состава подразделений;
- организацию пожарно-постовой службы;
- разработку противопожарных правил и инструкций о мерах пожарной безопасности;
- осуществление повседневного контроля за соблюдением противопожарных правил и выполнением требований инструкций о мерах пожарной безопасности;
- организацию и проведение пожарно-профилактической подготовки всего личного состава воинской части;
- противопожарную агитацию.


Современные строительные-технические противопожарные мероприятия включают:

- **выбор конструкции здания, его этажности и огнестойкости в соответствии с назначением;**
- **разделение здания на противопожарные отсеки и выбор противопожарных преград;**
- **расчет на планировку эвакуационных путей и эвакуационных выходов;**
- **выбор электрооборудования и обоснование требований к его монтажу в зависимости от пожарной опасности помещений;**
- **выбор систем отопления и вентиляции с учетом требований пожарной безопасности;**
- **обоснование требований по устройству пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, автоматических и других систем пожаротушения;**
- **размещения зданий на местности с учетом противопожарных разрывов, наличия дорог и проездов, а также источников противопожарного водоснабжения.**



Стандартом установлены следующие предельные состояния огнестойкости:

- образование в конструкции сквозных трещин или сквозных отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя;
- повышение температуры на не обогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140°C или в любой точке этой поверхности более чем на 180°C в сравнении с температурой конструкции до огневого воздействия или более 220°C независимо от температуры конструкции до огневого воздействия;
- потеря несущей способности (обрушение).



Эксплуатационные противопожарные мероприятия призваны обеспечить предотвращение причин возникновения пожаров в процессе эксплуатации зданий, сооружений, хранения и ремонта боевой техники и военного имущества. Они включают:

- организацию противопожарного режима при эксплуатации зданий и их оборудования;
- выполнение противопожарных правил и требований пожарной безопасности при производстве работ, хранении техники и имущества, а также перед закрытием помещений и сдачей их под охрану;
- контроль за исправностью пожарной связи, сигнализации и первичных средств пожаротушения; контроль за состоянием дорог и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения.



План противопожарной охраны воинской части является основным документом, определяющим организацию, расстановку и использование сил и средств воинской части на случай пожара, а также порядок вызова соседних военных и ведомственных команд противопожарной защиты и спасательных работ.

Он составляется в каждой воинской части заместителем командира воинской части по тылу совместно с начальниками служб.

План ППО состоит из трех разделов:

Первый раздел: Общая инструкция о мерах пожарной безопасности в воинской части.

1. Общие противопожарные мероприятия в воинской части.

(обязанности военнослужащих, гражданского персонала по обеспечению пожарной безопасности; порядок содержания территории, дорог, подъездов к зданиям, сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения; режим курения; порядок проведения огневых и других пожароопасных работ; порядок содержания пожарного оборудования и инструмента, связи и сигнализации).

2. Сигналы пожарной тревоги.

3. Порядок привлечения сил и средств по пожарной тревоге.

4. Порядок оповещения должностных лиц воинской части.



Второй раздел: Расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров.

Руководство тушением пожара осуществляется:

До прибытия штатного (нештатного) противопожарного подразделения – старшим пожарного расчёта на объекте, где возник пожар, или дежурным по части.

По прибытии штатного (нештатного) противопожарного подразделения – старшим прибывшим оперативным начальником (нештатным начальником противопожарной службы).

При работе нескольких противопожарных подразделений – определяется в каждом конкретном случае в зависимости от профессиональной подготовки начальников подразделений или служб.


При совместной работе противопожарных подразделений воинских частей, МЧС и других ведомств на арсеналах, базах, складах боеприпасов, полигонах, аэродромах – начальником службы ППЗ и СР гарнизона арсенала, базы, склада.

Третий раздел: Порядок эвакуации вооружения, техники и имущества при пожаре на объектах.

К плану ППО прилагаются:

1. Выписки из приказов:

- об организации противопожарной охраны воинской части;
- о назначении нештатной пожарной команды или добровольной пожарной дружины;
- о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов;
- о назначении внутренней пожарно-технической комиссии части;
- о порядке проведения огнеопасных работ в воинской части;
- о назначении ответственных лиц за эксплуатацию электрохозяйства и молниезащиты;

- 
2. перечень наиболее опасных в пожарном отношении зданий и сооружений, подлежащих обязательной ежедневной проверке в присутствии пожарного наряда при сдаче под охрану.
 3. Конкретные инструкции по мерам пожарной безопасности в штабе, казарме, парке, хранилище (складе), клубе, мастерских, магазине, медпункте, заправочном пункте и других зданиях части.
 4. Расчетные данные, необходимых для тушения пожара на складе (базе) хранения ракетного топлива и горючего, в виде сводной таблицы сил и средств.
 5. Инструкция по проведению мероприятий на период грозы (для складов боеприпасов, ракетного топлива и горючего).
 6. Сведения о системе обеспечения пожарной безопасности объектов воинской части (организации).
 7. Схема размещения зданий и сооружений, наружного противопожарного водоснабжения и пожарных щитов.
 8. Лист отметок о практической отработке плана противопожарной охраны.



План ППО воинской части разрабатывается в 3-х экземплярах:

1-й экз. - в строевой части;

2-й экз. - у ответственного за пожарную безопасность воинской части;

3-й экз. – у дежурного по воинской части.

Все экземпляры плана должны быть зарегистрированы и иметь инвентарный номер.