



POWER  
MEASUREMENT



# MONITORIZAREA CALITATII ENERGIEI ELECTRICE

**ION**<sup>®</sup>

smart energy everywhere<sup>TM</sup>

# CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE STANDARD DE INTERNATIONALE

- EN - 50160 - 1994
- IEC 61000 - 4 - 15
- IEC 61000 - 4 - 7
- IEC 868
- IEEE 519 - 1992
- IEEE 1159 - 1995

# CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE STANDARDE INTERNATIONALE (cont.)

- EN-50160 -1994 (SR EN 50160)
  - ❖ stabileste caracteristicile principale ale tensiunii furnizate pe JT si MT
- IEC 61000 - 4 - 15
  - ❖ standard de masurare a flickerului, care include specificatii ce trebuie respectate de aparatele de masura a flickerului (flickermetre)
  - ❖ cele mai multe flickermetre se bazeaza pe acest standard.
- IEC 868
  - ❖ a fost introdus in 1986, este inlocuit de IEC 61000-4-15

# CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE STANDARDE INTERNATIONALE (cont.)

- IEC 61000 - 4 - 7
  - ❖ descrie o tehnica de masurare a armonicelor si interarmonicelor astfel incit masuratorile efectuate de aparate diferite pot fi comparate corespunzator.
- IEEE 519 - 1992
  - ❖ descrie nivelele de armonici acceptate in punctele de delimitare intre furnizor si consumator.
  - ❖ este cel mai raspandit standard la furnizorii de energie electrica din SUA
- IEEE 1159 - 1995
  - ❖ este practica recomandata pt. monitorizarea si interpretarea corecta a fenomenelor electromagnetice care cauzeaza probleme ale calitatii energiei electrice


# CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE ORGANIZATII INTERNATIONALE

- CBEMA
  - ◆ Computer and Business Equipment Manufacturers Association
    - ❖ descrie nivelele acceptabile de tensiune pentru alimentarea echipamentelor (grafic: amplitudine - timp). Orice perturbatie de tensiune care este în afara acestei curbe poate afecta funcționarea corectă sau să distruga echipamentul respectiv)
- ITI
  - ◆ Information Technology Industry ([www.itic.org](http://www.itic.org))
    - ❖ au adaptat curba CBEMA printr-o reprezentare mai simplă cu linii

# CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE ORGANIZATII INTERNATIONALE (cont.)

- IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
  - ❖ produce standarde si recomandari care acopera cele mai multe aspecte ale utilizarii energiei
- IEC - International Electrotechnical Commission
  - ❖ asociatie responsabila cu elaborarea standardelor internationale care acopera toate domeniile industriei electrotehnice
- SEMI - Semiconductor Equipment & Materials Internat
  - ❖ o asociatie care reprezinta industria semiconductoarelor

# CE TREBUIE MONITORIZAT? conform EN50160



- Frecventa
- Variatii ale tensiunii de alimentare (rapide, lente)
- Severitatea flickerului
- Goluri si intreruperi (scurta si lunga durata)
- Supratensiuni temporare si tranzitorii
- Nesimetria tensiunii
- Armonici si interarmonici
- Semnale suprapuse peste tensiunea de alimentare

# CE TREBUIE MONITORIZAT ? (cont.) - EN50160

- Frecventa
  - valoarea medie masurata pe o perioada de 10 sec:
    - ❖  $50 \text{ Hz} \pm 1\%$  (durata 95% dintr-o saptamina)
    - ❖  $50 \text{ Hz} + 4\% / -6\%$  (durata 100% dintr-o saptamina)
- Variatii ale tensiunii de alimentare
  - valoarea medie efectiva pe o perioada de 10 min.:
    - ❖  $U_n \pm 10\%$  (pe durata de 95% dintr-o saptamina)

# CE TREBUIE MONITORIZAT ? (cont.)

## - EN 50160

### ■ Variatiile rapide ale tensiunii

- ❖ limitata la 5%Un (JT) sau 4 % Un (MT)
- ❖ se admit variatii de pina la 6% pentru scurta durata de cteva ori pe zi

### ■ Severitatea flickerului

- ♦ se evaluateaza prin urmatoarele marimi:
  - ❖ Pst - severitate de scurta durata masurata perioada de 10 min
  - ❖ Plt - securitate de lunga durata - calculata pentru o secventa de 12 valori a Pst (2 h)
  - ❖ Plt<1 (pe o durata de 95% din saptamina)

# CE TREBUIE MONITORIZAT ? (cont.)

## - EN 50160

- Golurile tensiunii de alimentare
  - ◆ sunt in general cauzate de defectele care apar in instalatii
  - ◆ Majoritatea golurilor < 1 secunda, amplitudine 60%
- Intreruperile de scurta durata
  - ◆ incidenta anuala este de cteva zeci pina la cteva sute
  - ◆ durata pt. aproximativ 70% din aceasta intrerupere poate fi mai mica de 1 s.

# CE TREBUIE MONITORIZAT ? (cont.) - EN 50160

- Intreruperi de lunga durata
  - frecventa anuala a intreruperilor cu durata mai mare de 3 minute poate fi 10 ... 50 pe an
- Supratensiuni temporare
  - pot atinge valoarea tensiunii intre faze datorita deplasarii punctului neutru ( $1,73 \times U_{faza}$ )

# CE TREBUIE MONITORIZAT ? (cont.)

## - EN 50160

- Supratensiuni tranzitorii
  - ◆ intre faze si pamint
  - ◆ nu trebuie sa depaseasca 6 kV valoare de virf
  - ◆  $1\mu s < \text{durata} < 1 \text{ ms}$
- Nesimetria tensiunii de alimentare
  - ◆  $U_i$  - componenta inversa a tensiunii
  - ◆  $U_d$  - componenta directa a tensiunii, calculate ca valoarea medie efectiva pe 10 min.
  - ◆  $U_i < 2\% U_d$ , (pe durata de 95% din saptamina)

# CE TREBUIE MONITORIZAT ? (cont.)

## - EN 50160

- Armonici de tensiune

- Armonici de tensiune
  - ◆ Ordin armonici 1 - 63
  - ◆  $U_i$  - masurat ca media valorilor efective pe 10 minute (conform tabelului)
  - ◆  $THD \leq 8\%$

- Tensiuni interarmonice

- Tensiuni interarmonice
  - ◆ nivelul interarmonicelor creste odata cu folosirea convertizoarelor de frecventa. Nivelurile acestora sunt in studiu.

# CE TREBUIE MONITORIZAT ? (cont.)

## - EN 50160

- Semnale suprapuse peste tensiunea retelei de alimentare
  - semnale de comanda (110 Hz ... 3000 Hz)
  - semnale de curent purtator (3kHz ... 148,5 kHz)
    - ❖ limitat, conform curbei lui Meister;

# Power Measurement

# Aparat ION 7600 pentru calitatea energiei

## 7600 ION



# 7600 ION


## Aparatul ION care respecta EN50160

- Masurare
- Inregistrare date, evenimente
- Analiza calitatii energiei
- Osciloperturbograf
- Control si protectie
  - ◆ 7 relee
  - ◆ 8 intrari numerice de semnalizare


# 7600 ION - Functii de masurare

- Tensiune (3 tensiuni de faze/linie)
- Curent (3 curenti)
- Putere activa, reactiva si aparenta
- Energie activa, reactiva si aparenta
  - ◆ import, export
- Factor de putere
- Frecventa

# Monitorizarea principalelor parametrii electrici



# Inregistrarea datelor



# Jurnal de Evenimente

PEGASYS VISTA - guest - [ JURNAL DE EVENIMENTE[User Diagram:schema operativa monitor 17]]


	timestamp	effect_ion	effect_value	ack_time	user_name	priority
192	05/26/2000 11:02:20.000 AM	RAR in Functiune LEA1	Active	05/26/2000 11:02:40.086 AM	guest	235
193	05/26/2000 11:02:17.000 AM	Punere in Functiune RAR LEA1	Value written	05/26/2000 11:02:40.076 AM	guest	135
194	05/26/2000 11:02:14.000 AM	RAR Anulat LEA1	Active	05/26/2000 11:02:40.066 AM	guest	235
195	05/26/2000 11:02:11.000 AM	Anulare RAR LEA1	Value written	05/26/2000 11:02:40.066 AM	guest	135
196	05/26/2000 11:01:44.000 AM	RAR in Functiune LEA2	Active	05/26/2000 11:02:40.046 AM	guest	234
197	05/26/2000 11:01:42.000 AM	Punere in funct. RAR LEA2	Value written	05/26/2000 11:02:40.046 AM	guest	134
198	05/26/2000 11:01:36.000 AM	RAR Anulat LEA2	Active	05/26/2000 11:02:39.946 AM	guest	234
199	05/26/2000 11:01:33.000 AM	Anulare RAR LEA2	Value written	05/26/2000 11:02:39.926 AM	guest	134
200	05/26/2000 11:00:40.000 AM	IO LEA2 - INCHIS	Active	05/26/2000 11:01:17.718 AM	guest	234
201	05/26/2000 11:00:40.000 AM	SB LEA2 - INCHIS	Active	05/26/2000 11:01:17.708 AM	guest	234
202	05/26/2000 11:00:40.000 AM	SL LEA2 - INCHIS	Active	05/26/2000 11:01:17.708 AM	guest	234
203	05/26/2000 11:00:40.000 AM	Def MOP B/A LEA2- Disparut	Active	05/26/2000 11:01:17.708 AM	guest	234
204	05/26/2000 11:00:40.000 AM	CLP SL-LEA2-DESCRIS	Active	05/26/2000 11:01:17.698 AM	guest	234
205	05/26/2000 11:00:40.000 AM	CLP SL-TC LEA2-DESCRIS	Active	05/26/2000 11:01:17.688 AM	guest	234
206	05/26/2000 11:00:40.000 AM	CLP SB-IO LEA2-DESCRIS	Active	05/26/2000 11:01:17.688 AM	guest	234
207	05/26/2000 11:00:40.000 AM	Def MOP B/D LEA2- Disparut	Active	05/26/2000 11:01:17.688 AM	guest	234
208	05/26/2000 11:00:40.000 AM	RAR in Functiune LEA2	Active	05/26/2000 11:01:17.678 AM	guest	234
209	05/26/2000 11:00:35.000 AM	Cheie RAR LEA1	Active	05/26/2000 11:01:17.678 AM	guest	245
210	05/26/2000 11:00:35.000 AM	Cheie RAR LEA2	Active	05/26/2000 11:01:17.648 AM	guest	244
211	05/26/2000 11:00:34.000 AM	SL LEA1 - INCHIS	Active	05/26/2000 11:01:17.648 AM	guest	235
212	05/26/2000 11:00:34.000 AM	IO LEA1 - INCHIS	Active	05/26/2000 11:01:17.628 AM	guest	235
213	05/26/2000 11:00:34.000 AM	SB LEA1 - INCHIS	Active	05/26/2000 11:01:17.628 AM	guest	235
214	05/26/2000 11:00:34.000 AM	CLP SL-LEA1-DESCRIS	Active	05/26/2000 11:01:17.628 AM	guest	235
215	05/26/2000 11:00:34.000 AM	Def MOP B/D LEA1- Disparut	Active	05/26/2000 11:01:17.607 AM	guest	235
216	05/26/2000 11:00:34.000 AM	CLP SL-TC LEA1-DESCRIS	Active	05/26/2000 11:01:17.587 AM	guest	235
217	05/26/2000 11:00:34.000 AM	CLP SB-IO LEA1-DESCRIS	Active	05/26/2000 11:01:17.587 AM	guest	235
218	05/26/2000 11:00:34.000 AM	Def MOP B/A LEA1- Disparut	Active	05/26/2000 11:01:17.577 AM	guest	235
219	05/26/2000 11:00:34.000 AM	RAR in Functiune LEA1	Active	05/26/2000 11:01:17.567 AM	guest	235
220	05/26/2000 10:58:35.000 AM	RAR in Functiune LEA2	Active	05/26/2000 11:01:17.537 AM	guest	234
221	05/26/2000 10:56:18.000 AM	RAR in Functiune LEA1	Active	05/26/2000 11:01:17.527 AM	guest	235
222	05/26/2000 10:36:08.000 AM	RAR in Functiune LEA2	Active	05/26/2000 11:01:17.497 AM	guest	234
223	05/26/2000 10:36:05.000 AM	Punere in funct. RAR LEA2	Value written	05/26/2000 11:01:17.497 AM	guest	134
224	05/26/2000 10:36:01.000 AM	RAR Anulat LEA2	Active	05/26/2000 11:01:17.477 AM	guest	234

05/26/2000 11:00:34.000 AM


# Monitorizarea calitatii energiei conform EN50160

- Variatii ale tensiunii de alimentare (rapide, lente)
- Frecventa
- Flicker
- Goluri si intreruperi (scurta si lunga durata)
- Supratensiuni temporare si tranzitorii
- Nesimetria tensiunii
- Armonici si interarmonici
- Semnale suprapuse peste tensiunea de alimentare

# 7600 ION - Inregistrarea variatiilor rapide de tensiune (sag/swell)




# Scaderi si cresteri rapide de tensiune sag/swell




# 7600 ION

## Inregistrarea supratensiunilor tranzitorii



# Supratensiuni tranzitorii



# Monitorizarea calitatii energiei electrice EN50160 -flicker

Vista - netconnect - [User Diagram:7600\_fac-4wye\_v1.3.0-pq-en50160-flk]

File Edit Options View Window Help

ALIMENTARE CONSUMATORI VITALI - TEV 1

## Calitatea Energiei - Flicker

(dublu-click pentru deschidere)

Frecventa		U-Amplitudini		U-Intreruperi		U-Goluri		Supratensiuni	
Flicker	U-Dezechilibre	Armonici	Interarmonici	Semnale C-da					
Perioada de observare-curenta					Perioada de observare-anterioara				
Numaratoare					Numaratoare →				
N	Ni	N1	N1/N	%	N	N1	N1/N	%	
Ur	65	1	0	0.0	%	84	0	0.0	%
Us	65	1	0	0.0	%	84	0	0.0	%
Ut	66	0	1	1.5	%	83	2	2.4	%

**Numaratoare**

N: Numarul de perioade valide  
Ni: Numarul de perioade invalide  
N1: Numarul de perioade in care Plt depaseste limita setata

**Limite**

Ur= 1.0  
Us= 1.0  
Ut= 1.0


**Perioada de observare** Current (Start): 3/15/2003 00:00:02.000 Previous: 3/8/2003 00:00:02.000 - 3/15/2003 00:00:02.000

### Inregistrare Date

Parametrii	Numaratoare
Frecventa	
U-Amplitudine	
U-Intreruperi de lunga durata	
Flicker	
U- Dezechilibru	
Armonici	
Interarmonici	
Semnale de comanda	
Supratensiune	
Intreruperi de tensiune-rapide	
Control:	

EN 50160


Sumar Calitate




3/20/2003 12:27:06.969

# 7600 ION


## CBEMA - Curba de comportare la defecte



# Analiza incidentelor – curba CBEMA



# Analiza incidentelor



# Rapoarte de calitatea energiei electrice

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

A B C D E F G H I J K L M

EN 50160 Summary Report

Meter Name: AVRIG.ION1\_TEV1  
Start Date: 2003.Apr.12 00:00  
End Date: 2003.May.10 00:00

Complete Compliance in this Summary? No

Measurement and Observation Period Compliance Table

		Power Frequency	Supply Voltage Magnitude	Flicker	Supply Voltage Dips	Short and Long Interruptions	Temporary Overvoltages	Supply Voltage Unbalance	Harmonic Voltage	Interharmonic Voltage
Observation_1	2003.Apr.12	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y
Observation_2	2003.Apr.19	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y
Observation_3	2003.Apr.26	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Observation_4	2003.May.03	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y
Observation_5	2003.May.10	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y

Summary / Observation\_5 / Observation\_4 / Observation\_3 / Observation\_2 / Observation\_1 / Quer; ▶

# Rapoarte de calitatea energiei electrice

Supply Voltage Dips							
Phase 1		100ms < t < 500ms					
Depth (%) / Duration		10ms < t < 100ms	s	500ms < t < 1s	1s < t < 3s	3s < t < 20s	20s < t < 1min
10 < d < 15		0		0	0	0	0
15 < d < 30		0		0	0	0	0
30 < d < 60		0		0	0	0	0
60 < d < 99		0		0	0	0	0
Phase 2		100ms < t < 500ms					
Depth (%) / Duration		10ms < t < 100ms	s	500ms < t < 1s	1s < t < 3s	3s < t < 20s	20s < t < 1min
10 < d < 15		0	2	0	0	0	0
15 < d < 30		0	0	0	0	0	0
30 < d < 60		0	0	0	0	0	0
60 < d < 99		0	0	0	0	0	0
Phase 3		100ms < t < 500ms					
Depth (%) / Duration		10ms < t < 100ms	s	500ms < t < 1s	1s < t < 3s	3s < t < 20s	20s < t < 1min
10 < d < 15		0	0	0	0	0	0
15 < d < 30		0	0	0	0	0	0
30 < d < 60		0	0	0	0	0	0
60 < d < 99		0	0	0	0	0	0
Short and Long Interruptions							
Phase 1		Interruptions					
Interrupts / Duration		t < 1s	1s < t < 3 min	t > 3 min			
Total		0	0	0			
Phase 2		Interruptions					
Interrupts / Duration		t < 1s	1s < t < 3 min	t > 3 min			
Total		0	0	0			
Phase 3		Interruptions					
Interrupts / Duration		t < 1s	1s < t < 3 min	t > 3 min			
Total		0	0	0			

# Rapoarte de calitatea energiei electrice

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

A B C D E F G H I J K

## EN 50160 Observation Period Report

Meter Name: AVRIG.IOH2\_TEV2  
Observation Period (End Date): 2003.May.10

Complete Compliance in this Period: NO

### Power Frequency

#### System Frequency

N	N1	N2	N1 Eval	N2 Eval
60480	0	0	0.00%	0.00%

### Supply Voltage Magnitude

#### Phase 1

N	N1	N1 Eval
1008	0	0.00%

#### Phase 2

N	N1	N1 Eval
1008	0	0.00%

#### Phase 3

N	N1	N1 Eval
1008	0	0.00%

### Flicker

#### Phase 1


N	N1	N1 Eval
84	3	3.57%

#### Phase 2

N	N1	N1 Eval
84	5	5.95%


Summary Observation\_5 / Observation\_4 / Observation\_3 / Observation\_2 / Observation\_1 / Query

# 7600 ION - Analiza armonica




# 7600 ION

## OsciloPerturbograf (256 esantioane/perioada)




# 7600 ION - Afisaj local


## Ridicarea diagramei vectoriale



## Vizualizarea armonicelor



# Arhitectura modulara ION



- Este modulară
- Modulele ION se pot dezvolta și moderniza în timp
- O investiție într-un aparat tot timpul performant (upgrade)

# ION - Arhitectura Soft Modulara

- Multime de cutii negre
- Modulele sunt logice
  - ◆ nu exista fizic
- Fiecare modul:
  - ◆ are intrari
  - ◆ are iesiri
  - ◆ realizeaza o functie simpla
- Prin interconectarea lor utilizatorul decide ce va face aparatul



# Module ION



Masura (1  
s)



I/O Analogice



Impulsuri



Reglare limite



I/O Analogice



Periodic de temp



Max/ Min



Masura rapida (20 ms)



I/O Digitale



Calcul valori medii



Temporizator



Integrator




Depasiri limite



AND/OR

# Arhitectura ION

## Inregistrarea unui min/max zilnic



# **Arhitectura ION**

## **De ce acest mod de proiectare ?**

- Usor de configurat (configurare grafica)
- Se utilizeaza eficient resursele aparatului
- Usor de modernizat - upgrade prin soft
- Aparatele sunt performante tot timpul

# 7600 ION - Avantajul acestui mod de proiectare

- Configuratie din fabrica pentru respectarea standardului EN 50160
- Usor de adaptat la celelalte standarde de calitate ca:
  - ◆ IEEE 519
  - ◆ IEEE 1159
  - ◆ CBEMA/ITIC
  - ◆ SEMI F47