


**АНАЛИЗ**  
*противопожарного состояния объектов*  
*Группы партнерских компаний*

2022



## система управления пожарной безопасностью

В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения пожарной безопасности на предприятиях и организациях группы партнерских компаний (ГПК) утвержден и введен в действие Регламент «Система управления пожарной безопасностью». Регламент, устанавливает порядок организации работы по предотвращению возникновения пожаров, разработки и внедрения комплекса инженерно-технических мер противопожарной защиты, а также разработку и реализацию организационных мероприятий.

### ***Группа компаний ТИТАН***

1. Лесозаготовительное производство (13 объектов)
2. Лесоперерабатывающее производство (ЗАО «Лесозавод 25» - 3 объекта)
3. Гостеприимство (2 объекта)
4. Коммерческая недвижимость ООО «Титан - Девелопмент» и объекты, расположенные в городе Архангельске и городе Новодвинске (9 объектов)
5. Торгово-Развлекательные Комплексы (2 объекта)

### ***Группа компаний АЦБК***

6. Целлюлозно – бумажное производство (2 объекта)
7. Гофропроизводство (4 объекта)
8. Логистика (1 объект)
9. Макулатура (1 объект)
10. Производство упаковки (1 объект)
11. Коммерческая недвижимость АО «БЫТ» и объекты, расположенные в городе Новодвинске (10 объектов)

# Рабочая группа

---

Приказом генерального директора АО «Архангельский ЦБК», утверждены:

- рабочая группа по проверке противопожарного состояния на объектах ГПК;
- График обследования объектов.

# Проверено объектов

## **Группа компаний ТИТАН**

### **1. Лесозаготовительное производство (13 объектов)**

- ООО «Беломорская СПК»
- Вельское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан»
- Верхнетоемское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан»
- Дмитриевское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан»
- Карпогорское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан»
- Луковецкое обособленное подразделение ООО ПКП «Титан»
- Пинежское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан»
- Коношское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан»
- Сямженское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан»
- Усть-Покшеньгское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан»
- Светлозерское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан»
- Шалакушское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан»
- ООО «Котласская РЭБ Флота»

### **2. Лесоперерабатывающее производство (ЗАО «Лесозавод 25» - 3 объекта)**

- Маймаксанский участок -1 площадка
- Цигломенский участок -2 площадка
- Маймаксанский участок – 3 площадка

# Проверено объектов

## **3. Гостеприимство (2 объекта)**

- ГК «Малые Карелы»
- Гостиница «Двина» Архангельск, пр. Троицкий, дом 52

## **4. Коммерческая недвижимость ООО «Титан - Девелопмент» и объекты, расположенные в городе Архангельске и городе Новодвинске (9 объектов)**

- Здание бизнес-центра, г. Архангельск, ул. Поморская, 5
- Здание бизнес-центра, г. Архангельск, ул. Поморская, 7
- Здание бизнес-центра, г. Архангельск Ч.Лучинского, 37
- Здание бизнес-центра, г. Архангельск Ч.Лучинского, 39
- Здание бизнес-центра «Айсберг», г. Архангельск, наб. Северной Двины, 30
- Помещения магазина «Светлана», г. Архангельск, ул. Поморская, 5
- Здание торгового центра «Премьер», г. Архангельск, пр. Троицкий, 52 корп.1
- Здание магазина «Олимп», г. Новодвинск, ул. Мира, 7
- Отдел логистики и ГСМ ООО ПКП «Титан», г. Архангельск, ул. 3-я линия, стр.6

## **5. Торгово-Развлекательные Комплексы (2 объекта)**

- Здание Центрального универмага (АЦДТ) г. Архангельск, ул. Поморская, 9
- ТРК «ТИТАН-АРЕНА», г. Архангельск, ул. Воскресенская,

# Проверено объектов

## **Группа компаний АЦБК**

### **6. Целлюлозно – бумажное производство (2 объекта)**

- АО «Архангельский ЦБК» Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, 1
- ООО «Архбум Тиссю Групп» Калужская область, Боровский район, с/поселение село Ворсино, д. Добрино, 6-й Восточный проезд, здание №8

### **7. Гофропроизводство (4 объекта)**

- Филиал АО «АРХБУМ» в городе Подольске г. Подольск, Московская область, ул. Вишневая, 5А
- Филиал АО «АРХБУМ» в Истринском районе Московская область, Истринский район, Павло-Слободское с/пос., д. Лешково, 206.
- Филиал АО «АРХБУМ» в городе Ульяновске - г. Ульяновск, ул. Ак. Павлова, 38
- Филиал АО «АРХБУМ» в Воронежской области, Новоусманский район, Индустриальный парк «Масловский», ул. 1-я Парковая, 1.

### **8. Логистика (1 объект)**

- ООО «Архбум» (логистика) Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, 1.

### **9. Макулатура (1 объект)**

- ООО «Рус-Папир» г. Подольск, Московская область, ул. Вишневая, 9

### **10. Производство упаковки (1 объект)**

- ООО «Ахбум - Упаk» г. Коломна, ул. Советская, 2/1.

# Проверено объектов

## ***11. Коммерческая недвижимость АО «БЫТ» и объекты, расположенные в городе Новодвинске (10 объектов)***

- Санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера»
- Общепит (здание столовой санатория-профилактория «Жемчужина Севера»)
- Плавательный бассейн «Водолей» физкультурно-оздоровительного комплекса
- Спорткомбинат физкультурно-оздоровительного комплекса АО «БЫТ»
- Дворец Культуры
- Гостиница «УЮТ»
- Здания производственной базы (управление, прачечная, склады, гаражи)
- Помещения клининговой службы
- Участок стирки спецодежды
- Здание поликлиники

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК

---

**Все объекты находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии.**

**По итогам проверки подготовлены акты с выявленными нарушениями в области пожарной безопасности, по которым предложены мероприятия по их устранению.**

**Руководством предприятий, все нарушения в области пожарной безопасности, приняты в работу, с указанием сроков их устранения.**



# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ Лесозаготовительное

**ПРОИЗВОДСТВО**  
В целях обеспечения пожарной безопасности рабочей группой составлено  
13 актов, предложено к устранению 161 мероприятие.

## 1.1. Дмитриевское ОП

- 1.1.1. Склад лесоматериалов оборудовать адресной электрической пожарной сигнализацией.
- 1.1.2. Склад лесоматериалов оборудовать молниезащитой.

## 1.2. ООО «Верхнетоемский ЛПХ»

- 1.2.1. Разработать проект и оборудовать объекты АУПС и СОУЭ.

## 1.3. Карпогорское ОП

- 1.3.1. Оборудовать объекты пожарной сигнализацией и системой оповещения.
- 1.3.2. Склад лесоматериалов оборудовать противопожарным водопроводом.
- 1.3.3. Склад лесоматериалов оборудовать молниезащитой и электрической сигнализацией.

## 1.4. Усть-Покшеньгское ОП

- 1.4.1. Оборудовать объекты пожарной сигнализацией и системой оповещения.

## 1.5. Светлозерское ОП

- 1.5.1. Склад лесоматериалов оборудовать адресной электрической пожарной сигнализацией.

# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ Лесозаготовительное

**ПРОИЗВОДСТВО**  
В целях обеспечения пожарной безопасности рабочей группой  
составлено

**13 актов, предложено к устранению 161 мероприятие.**  
**1.6. Шалакушское ОП**

1.6.1. Склад лесоматериалов оборудовать адресной электрической пожарной сигнализацией.

1.6.2. Склад лесоматериалов оборудовать молниезащитой.

## **1.7. Вельское ОП**

1.7.1. Оборудовать «новый» гараж пожарной сигнализацией и системой оповещения.

1.7.2. В здании РТЦ складские помещения отделить от помещений цеха.

1.7.3. Склад лесоматериалов оборудовать адресной электрической пожарной сигнализацией.

## **1.8. ООО «Котласская РЭБ Флота»**

1.8.1 Оборудовать производственно-административное здание пожарной сигнализацией и системой оповещения.

1.8.2. Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердака производственно-административного здания.

## **1.9. ООО «Беломорская сплавная компания»**

1.9.1. Оборудовать объекты пожарной сигнализацией и системой оповещения.

# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

## Лесоперерабатывающее производство



**В целях обеспечения пожарной безопасности рабочей группой составлено 2 акта, предложено к устранению 30 мероприятий.**

- 2.1. Привести в исправное состояние установки автоматического пожаротушения: в цехе ЦДГ-1 (холодная часть), в ССП-1 (секция № 3).
- 2.2. В лесопильном цехе-3, оборудовать помещение гидростанции окорочного станка системой пожаротушения и сигнализацией

# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

## Коммерческая



### НЕДВИЖИМОСТЬ

**В целях обеспечения пожарной безопасности рабочей группой  
составлено**

**18 актов, предложено к устранению 159 мероприятий.**

#### **3.1. Здание Поморская 5,7**

3.1.1. Проектирование и установка автоматизированного рабочего места пожарной сигнализации и оповещения «Орион Про».

3.1.2. Замена систем оповещения и управления эвакуацией из зданий.

#### **3.2. Здание бывшего магазина «Олимп» г. Новодвинск**

3.2.1. Вопросы обеспечения требований пожарной безопасности при реконструкции здания, начиная с разработки проектной документации.

# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

## Гостеприимство



**В целях обеспечения пожарной безопасности рабочей группой составлено 2 акта, предложено к выполнению 36 мероприятий.**

### **4.1. ГК «Малые Карелы»**

4.1.1. Выполнить замену существующей пожарной сигнализации и оповещения.

4.1.2. В гостинице выполнить облицовку внешних поверхностей стен из материалов групп горючести НГ или Г1.

### **4.2. Гостиница «Двина» Архангельск, пр. Троицкий, дом 52**

4.2.1. Подготовка и реализация проекта по противодымной вентиляции здания.

# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

## Торгово-Развлекательные

---

### Комплексы



Органами государственного пожарного надзора проведена плановая выездная проверка ТРК «Титан Арена», получено предписание № 47/1 от 02.03.2022 г., к устранению 5 мероприятий. На текущий момент устранено 4 нарушения. По оставшемуся 1 нарушению перенесен срок исполнения до 01.06.2023 г.

**В целях обеспечения пожарной безопасности рабочей группой составлено 4 акта, предложено к выполнению 27 мероприятий.**

#### **5.1. Здание Центрального универмага**

5.1.1. При принятии решения о смене функционала АЦДТ необходимо подготовить проектную документацию для приведения объекта к нормативным требованиям.

#### **5.2. Здание ТРК «Титан Арена»**

5.2.1. Требуется внесение изменений в проектную документацию насосной внутренней противопожарного водопровода ТРК «Титан Арена» и модернизация насосной

# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

## Целлюлозно – бумажное производство



### 6.1. АО «Архангельский ЦБК»

В целях обеспечения пожарной безопасности, рабочей группой и пожарно-техническими комиссиями составлено 35 актов, в том числе, 24 акта обследования структурных подразделений и 11 актов сторонних организаций, предложено к устранению 335 мероприятий.

За нарушения требований пожарной безопасности составлено 37 актов на работников подрядных организаций. По составленным актам выставлены на оплату штрафов счета - фактуры на сумму 950 000 руб.

За нарушения требований пожарной безопасности составлено 23 акта на работников АО «Архангельский ЦБК». К нарушителям приняты меры дисциплинарного характера.

По результатам проверки надзорных органов, из выявленных 16 нарушений – 3 не устранено. Срок исполнения предписания перенесен до 01.06.2023 г., без вынесения санкций.

С целью стабильного и эффективного обеспечения пожарной безопасности заключен договор с ООО «НРСК» по ремонту, обслуживанию и замене средств противопожарной защиты и других работ, определенных распределением в области пожарной безопасности на комбинате.

# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

## Целлюлозно – бумажное производство



### 6.2. ООО «Архбум Тисью Групп»

В целях обеспечения пожарной безопасности предложено к выполнению 31 мероприятие. Для выполнения указанных мероприятий составлен План устранения с указанием сроков выполнения и назначением ответственных лиц. На текущий момент устранено 12 ранее выявленных нарушений. За нарушения требований пожарной безопасности составлено 89 актов, в том числе 8 на подрядные организации. По составленным актам, для оплаты штрафов, руководителям организаций выставлены счета - фактуры на 2 600 000 руб.

6.2.1. В приемке БДМ обеспечить защиту маслonaполненного оборудования при помощи модульной системы пожаротушения с активацией от двух шлейфов пожарной сигнализации.



# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ Гофропроизводство



**В целях обеспечения пожарной безопасности рабочей группой  
составлено**

**8 актов, предложено к устранению 55 мероприятия, устранено 49 ранее**

**выявленных нарушений.**

## **7.1. Филиал АО «АРХБУМ» в Истринском районе**

7.1.1. Помещение дизель-генераторной установки не оборудовано автоматической установкой пожаротушения.

7.1.2. Выполнить противопожарную стену, разделяющую здание на пожарные отсеки, пределом огнестойкости не менее REI 150.

## **7.2. Филиал АО «АРХБУМ» в г. Уляновске**

7.2.1. В противопожарных перегородках мезонина, на участках выше подвесного потолка, произвести заделку швов и мест крепления ГКЛ, материалом в соответствии с проектной документацией.

7.2.2. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости установить сертифицированные кабельные проходки

## **7.3. Филиал АО «АРХБУМ» в Воронежской области**

7.3.1. Выполнить места сопряжения противопожарных перегородок, отделяющих цех от склада готовой продукции и цех от коридора котельной, с другими ограждающими конструкциями здания, пределом огнестойкости не менее EI 45.

# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ Гофропроизводство

---

## **7.4. Филиал АО «АРХБУМ» в городе Подольске**

Рабочей группой проведены проверки соблюдения требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации завода. Предложено к выполнению 14 мероприятий. Выданы рекомендации по соблюдению противопожарных требований при проектировании. Все мероприятия приняты к исполнению.

# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ Макулатура



**В целях обеспечения пожарной безопасности рабочей группой  
составлено**

**2 акта, предложено к устранению 9 мероприятий, устранено 22 ранее  
выявленных нарушения.**

**8.1. ООО «Рус-Папир», Московская область, г. Подольск**

8.1.1. Выполнить оболочку шкафов и сборок электрооборудования и ввод кабеля в электродвигатель установки «шредер» степенью защиты не менее IP44.

# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

## Производство упаковки



**В целях обеспечения пожарной безопасности рабочей группой составлен**

**1 акт, предложено к выполнению 14 мероприятий. Основные нарушения выражаются в неполном завершении работ после завершения строительства,**

### **9.1. ООО «Ахбум - Упаку» г. Коломна**

9.1.1. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотреть сертифицированные кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

# ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ АО «БЫТ»



**В целях обеспечения пожарной безопасности рабочей группой  
составлен**

**1 акт, предложено к устранению 28 мероприятий.**

## **10.1. Дворец культуры**

10.1.1. В соответствии с проектом оборудовать автоматической установкой пожаротушения покрытие сцены и аррьерсцены, карманы сцены, кладовые, мастерские, переходное покрытие над колосниками.

# Страхование

В целях взаимодействия по снижению уровня страховых рисков, в отношении недвижимости и производственного оборудования группы партнерских компаний, рабочей группой принято участие в пред-страховых экспертизах, проводимых компаниями «Mensor» и «АльфаСтрахование». По результатам участия и реализации рекомендаций страховых компаний, удалось на выгодных условиях застраховать объекты ООО «Рус-Папир» (1 нарушение) в г. Подольске, завершенные строительством ООО «Архбум» в г. Ульяновске (нет нарушений) и ООО «Ахбум - Упак» в г. Коломне (нет нарушений).

По выданным рекомендациям страховщиков, касающихся снижения риска по пожарной безопасности, на объектах АО «Архангельский ЦБК», АО «Архбум» (г. Подольск, Истринский район, г. Воронеж), предложены мероприятия по устранению недостатков с включением в планы реализации.

## Сводная таблица за 2022г.

Предприятие	Пожары по стат. учету МЧС на объектах надзора	ущерб от пожаров на объектах надзора (тыс. руб)	Пожары по стат. учету МЧС движимом имуществе	ущерб от пожаров на движимом имуществе (тыс. руб)	Проверки МЧС			НТ в области ПБ работниками подрядных организаций			Запланировано на обеспечение ПБ (тыс.руб)	Затрачено средств на обеспечение ПБ (тыс. руб)
					Предложено мероприятий	Не выполнено в срок	Сумма штрафов в (руб.)	Кол-во составленных актов	Кол-во предписаний по нарушениям	Сумма штрафов (тыс.руб.)		
АО «Архангельский ЦБК»	2	495,31	2	415,73	16	3	0	81	446	950	113042,73	94664,05
ООО «Архбум тисью групп» Калужская область»	0	0	0	0	0	0	0	89	4	2600	11200	11478
АО «АРХБУМ» г. Подольск	1	0	0	0	0	0	0	12	23	350	28728	2 246
АО «АРХБУМ» Истринский район	0	0	0	0	0	0	0	36	26	820	18290	3074,57
АО «АРХБУМ» Воронежская область	0	0	0	0	0	0	0	3	7	150	796	781
ООО «РУС-РАПИР»	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10000	5768
ЗАО «Лесозавод 25»	0	0	0	0	15	0	0	15	145	55	2850	4455
ООО ПКП «Титан» в т.ч. Лесозаготовительные предприятия	1	0	6	54746,91	0	0	0	17	38	151,91	Данные отсутствуют	4870,65
ООО «Титан Девелопмент»	2	0	0	0	21	1	0	2	19	25,7	Данные отсутствуют	2790,65
<b>ИТОГО</b>	<b>8 (+3)</b>	<b>495,31 (-8231,78)</b>	<b>8 (+1)</b>	<b>55162,64 (+12502,85)</b>	<b>52</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>255 (+128)</b>	<b>709</b>	<b>51102,6 (+2572,6)</b>	<b>184906,7 (+86498,5)</b>	<b>130127,92 (+9604,46)</b>

# Вывод по сводной таблице

Анализ пожаров показывает, что из 16 пожаров - 8 пожаров произошло на транспортных средствах и спец технике. При этом ущерб от пожаров на объектах надзора составляет 495,31 (-8231,78 к 2021 г.) тыс. руб., а остальной ущерб 55162,64 (+12502,85 к 2021 г.) причинен от пожаров на транспорте и спец технике. Основные причины пожаров, это неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. Наиболее вероятным следствием таких причин, служит некачественное обслуживание техники. В настоящее время, существуют основания полагать, что ситуация пожарной безопасности ухудшиться из-за сложностей поставок запасных частей и смазочных материалов.

В целях стабилизации обстановки с пожарами на подвижном составе группы партнерских компаний необходимо:

1. Руководителям организовать разработку и реализацию регламентов технического обслуживания и ремонта техники.
2. С учетом регламентного обслуживания обеспечить своевременную (заблаговременную) закупку запасных частей.
3. По результатам проверок по фактам пожаров, происшедших из-за неисправности систем, механизмов и узлов или нарушения правил эксплуатации техники, неминуемо привлекать к ответственности должностных лиц.



# Вывод по сводной таблице

Также отмечается рост количества актов о нарушениях требований пожарной безопасности (255 (+128 к 2021 г.)), составленных работниками предприятий группы партнерских компаний.

Особенно следует отметить соответствующее принятие мер на площадках ООО «Архбум тиссю групп», АО «Архбум» в г. Подольске и Истринском районе, где осуществляется новое строительство и реконструкция объектов, что позволило в значительной степени снизить риск возникновения пожаров.



## Лесные пожары

№	Договор №	Арендатор	Заготавливает	Лесничество	уч. Лесничество	Квартал	Дата	Площадь, га
1	302	ООО ПКП "Титан"	Луковецкое ОП	Холмогорское	Кузоменское	35	22.08.2022	2
2	1702	АО "Архангельский ЦБК"	Карпогорское ОП	Выйское	Илешское	65	30.07.2022	12
3	2274	ЗАО "Лесозавод 25"	Карпогорское ОП	Сурское	Пуолавское	115	26.07.2022	4
4	2202	ЗАО "Лесозавод 25"	Карпогорское ОП	Выйское	Горковское	317	11.07.2022	0,8
5	159	ООО ПКП "Титан"	Усть-Покшеньгское ОП	Карпогорское	Карпогорское	68	06.07.2022	0,1
6	1320	ЗАО "Лесозавод 25"	Пинежское ОП	Пинежское	Келдинское	150	05.07.2022	0,02
7	1787	АО "Архангельский ЦБК"	Верхнетоемское ОП	Выйское	Верхнепинежское	64	11.08.2022	0,001
8	1787	АО "Архангельский ЦБК"	Верхнетоемское ОП	Выйское	Верхнепинежское	66	11.08.2022	0,01
9	2202	ЗАО "Лесозавод 25"	Карпогорское ОП	Выйское	Гавриловское	30	28.08.2022	8,2
10	1787	АО "Архангельский ЦБК"	Верхнетоемское ОП	Выйское	Илешское	81	17.08.2022	0,8
11	103	ООО ПКП "Титан"	Карпогорское ОП	Лешуконское	Олемское	258	15.08.2022	0,013
12	1320	ЗАО "Лесозавод 25"	Пинежское ОП	Пинежское	Келдинское	200	09.08.2022	7,5
13	1320	ЗАО "Лесозавод 25"	Пинежское ОП	Пинежское	Келдинское	200	09.08.2022	1,5
14	2274	ЗАО "Лесозавод 25"	Карпогорское ОП	Сурское	Пуолавское	115	15.08.2022	4,2

Всего 41,144га

Тушение осуществлял ЕЛЦ.

К тушению привлекались работники и техника АО АЦБК (ПГСС), Усть-Покшеньгского ОП, Карпогорского ОП, Верхнетоемского ОП, Пинежского ОП.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

2023