

САНИТАРНЫЕ ЗОНЫ
ВОКРУГ ИСТОЧНИКОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Нормативные документы, в соответствии с которыми составляется проект ЗСО

СанПиН ЗСО 2.1.4.1110-02. В соответствии с данным нормативным актом устанавливаются требования к подготовке проектной документации по установлению или сокращению ЗСО и осуществляется расчет ЗСО.

Правила распространяются на все источники водоснабжения (открытые водоёмы, скважины и водопроводные конструкции). Их должны придерживаться все физические и юридические лица.

Необходимо также соблюдать СНиП зоны санитарной охраны 2.04.02-84, регламентирующие проектирование водоснабжения.

Санитарно-защитные зоны

- ▣ Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами (п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
- ▣ предприятие относится к III классу опасности с ориентировочной **СЗЗ – 300 м.**(п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

ЗСО первого пояса (зона строгого режима)	Защита от несанкционированного подхода/подъезда и замусоривания территории вокруг скважины	30 м (для водонепроницаемых пластов земли)	Требуется ограждение, обеспечение водоотвода поверхностных вод, отсутствие деревьев и кустов, организация дорожек и площадок для подъезда спецтранспорта. Исключаются близкие постройки, выпас скота, использования химудобрений.
		50 м (для водонепроницаемых пластов земли)	
ЗСО второго пояса	бактериологическое загрязнение	Расчетным путем	Запрещено размещать могильники, кладбища, силосные ямы, канализацию, свалки мусора, химикатов и удобрений.
ЗСО третьего пояса	химическое загрязнение	Расчетным путем	Исключается расположение хим. производств, складов удобрений, ГСМ, шламоохранилищ и пр.





ЗОНА

САНИТАРНОЙ

depositphotos

ОХРАНЫ

Закон, регламентирующий санкции относительно нарушений санитарных зон

Соблюдение правил регулируется
Кодексом РФ от 30-12-2001 г. № 195-ФЗ от
30.12.2001, статьи 8.13-15):
«Об административных нарушениях».

Порядок уплаты и размер выплат для юридических, физических, и должностных лиц

В соответствии со статьей 8.13 данного Кодекса, о нарушении правил и охранных норм водных объектов, ответственность за нарушение и ненадлежащее соблюдение данных требований, относительно зон санитарной охраны водоводов, водопроводов, объектов водозабора и соответствующего оборудования определяется следующим образом: Граждане выплачивают штрафы от 500 до 1000 руб. Должностные лица при допущении нарушений в области устройства санитарных зон водопровода выплачивают штрафы от 1000 до 2000 руб. Юридические лица в тех же случаях должны уплатить штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

Когда нужен ЗСО

Есть/планируется артезианская скважина или водопровод питьевого водоснабжения

Прокладка водопровода в новом здании

Планируется замена (части) системы водоснабжения

Когда нужно выбрать источник водоснабжения на этапе строительства

Кому нужен ЗСО

Все промышленные предприятия, детские сады, лагеря и муниципальные администрации.

